



«Утверждаю»
Директор АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»
Петров К.Б.
10.01.2019г.

ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Новыми Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, постановлением правительства РФ от «25»апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»
- 1.2. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.
- 1.3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- 1.4. Запрещается увеличивать число парт (столов) в учебных классах и кабинетах по отношению к количеству, предусмотренному установленными нормами проектирования.
- 1.5. С учащимися автошколы должны быть организованы занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.
- 1.6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.
- 1.7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 3 месяца. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.
- 1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.
- 1.9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

- 2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
- 2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
- 2.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
- 2.4. Запрещается:
 - Использовать чердак для хранения мебели и других материалов;
 - Загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;
 - Устанавливать глухие решетки на окнах и прямых у окон подвалов;

☒ Хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитов, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

☒ Устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

☒ Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

☒ Пользоваться поврежденными розетками;

☒ Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

☒ Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;

☒ Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;

☒ Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.6. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

2.7. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими.

2.8. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

2.9. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небыющей таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место.

2.10. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

2.11. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.

3. Действия в случае пожара.

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано:

☒ Немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 112

☒ Эвакуировать учащихся и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

☒ Сообщить руководителю учреждения или ответственному лицу и лично убедиться в отсутствии учащихся в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;

☒ С помощью сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия пожарной команды. Для встречи вызванной пожарной команды назначить лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, что все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались. Руководитель учреждения, или лицо его замещающее, организует эвакуацию учащихся и сотрудников, тушение пожара до прибытия пожарной машины.

3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП-4:

☒ Огнетушитель ОП-4 предназначен для тушения начинающих и небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей.

Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-4:

☒ Подвести огнетушитель к очагу пожара, сорвать пломбу и выдернуть чеку.

☒ Нажать рычаг и направить струю на основное пламя

☒ Пригоден для тушения электрооборудования до 1кВ с расстояния не менее 1 метра

☑ При воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости (пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность.

Запрещается использовать огнетушители ОП-4 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением более 1000В, тушения горения веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

3.2. Правила пользования огнетушителем марки ОУ (марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2-5-8 кг). Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении):

☑ Нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.);

☑ Нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);

☑ Нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением;

☑ Запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

3.3. Порядок приведения в действие огнетушителя:

☑ Держа за рукоятку огнетушитель, направить раструб на очаг пожара;

☑ Открыть вентиль огнетушителя, вращая маховик против часовой стрелки;

☑ Во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмораживания.

4. По окончании работы, перед закрытием помещений:

4.1. Отключить электронагревательные приборы (плитки, чайники, кипятильники и т. п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).

4.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т. п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.

4.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

4.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

4.5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожарной сигнализации.

Ответственный за пожарную безопасность:

Исупов И.С. 